

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

УНД и ПР Главного управления

(наименование территориального органа государственного пожарного надзора)

660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа государственного пожарного надзора)

Предписания №1610/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 16 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой проверки от 27.09.2016 № 1610, подписанного
главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г., ст.
6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с
“ 17 ” октября 20 16 г. с 16 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 0,5
“ 02 ” ноября 20 16 г. с 17 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин. Продолжительность 0,5
“ 07 ” ноября 20 16 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1
проведена плановая проверка государственным инспектором города Красноярска по пожарному
надзору Горностаевой Ириной Владимировной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора
(государственных инспекторов) по

Территории, здания, помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 16 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому направлению развития детей» по адресу: г. Красноярск, ул.
Туристская, 86, строение 2

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа
местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ №16 Ковришкиной Еленой Николаевной, заведующим
хозяйством МБДОУ № 16 Дмитриевой Натальей Прокопьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предписа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4

1610/1/1	Помещение гладильной и хранения белья (категории по взрывопожарной и пожарной опасности В2) в здании прачечной МБДОУ №16 по адресу: г. Красноярск, ул. Туристская, 86, стр. 2 (согласно выписки из единого государственного реестра объектов капитального строительства, инвентарный номер 04:401:002:000506340:0003 помещение №1, ком.2) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	В соответствии ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности В соответствии ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности». А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. п. А.10 приложения А (обязательного) СП 5.13130.2009 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе», таблица А.3 что не противоречит п. 4, п. 14, таблицы 3 НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией	01.11.2017
----------	--	---	------------

1610/1/2	Здание прачечной МБДОУ №16 по адресу: г. Красноярск, ул. Туристская, 86, стр. 2 (согласно выписки из единого государственного реестра объектов капитального строительства, инвентарный номер 04:401:002:000506340:0003 помещение №1) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	В соответствии ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности В соответствии ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ: «Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности». п. 17 таблицы 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (складские здания оборудуются соответствующим типом системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зависимости от категории здания по взрывопожарной опасности и пожарной опасности), <i>что не противоречит</i> п. 5.1 НПБ 104-03, п.20 таблицы 2 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.	01.11.2017
----------	---	---	------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной
безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Красноярска
по пожарному надзору
Горностаева И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«07» ноября 2016 г.



М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



«07» ноября 2016 г.

Заведующий МБДОУ № 16

Ковришкина Е.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России 8 (391) 298-55-47

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19